



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winst oogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com  
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: Zetel VLAANDEREN  
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde  
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be  
Contactpersoon: Dhr Cailliau Marc, Elektriciteit

• Onze gegevens  
Verslag nr.: GEN/16/P02209C591/00/NL/002

Contractref.: /

• Uw gegevens  
Ref:

• Interventiegegevens  
Plaats: Pintestraat 70, 9840 De Pinte  
Datum: 10/05/2016  
Uitgevoerd door: Volckaert Koen

DNT Bvba  
Brouwerijstraat 77  
9880 Aalter  
BTW BE 0479 067 360

## VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

**INSTALLATIE:** Woonenheid

*NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.*

*Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.*

### **BASIS VAN HET ONDERZOEK**

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

### **INDELING VAN HET VERSLAG**

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

### **BESLUIT**

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Datum van afdruk: 10/05/2016  
Aantal blz.: 3  
Bijlage(n):  
Distributie: or.  
cc.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal



Belgium - Netherlands - France - Luxemburg - Italy - Hungary - Morocco - Algeria - UAE - Oman - USA - India



Blz: 2 / 3  
Verslag nr.: GEN/16/P02209C591/00/NL/002  
Contractref.: /

## **I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN**

### **1. Algemeen**

#### **Referentieartikel(s)**

art. 86 AREI - Huishoudelijke elektrische installatie  
art. 271 AREI - Bestaande installatie

<b>Aardingsschema's:</b>	Plaats(en)/transfo / bron
Schema TT	Teller Eandis
<b>Bedrijfsspanning(en):</b>	Plaats(en)
Bedrijfsspanning :	1N (mono) 230V

### **2. Uitwendige invloedsfactoren**

Er zijn geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren, volgens de ons verstrekte informatie.

### **3. Omschrijving**

Copy van plannen en schema's als bijlage  
Copy van plannen en schema's ter plaatse  
- 1 blz ééndraadschema en 2 blz situatieschema's

## **II. METINGEN EN PROEVEN**

### **1. Aardingssysteem**

Eén aardingslus  
Meting losgekoppeld 4,87Ω  
Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: in garage

### **2. Isolatiemetingen**

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen  
Meting algemeen = 9,18 MOhm

### **3. Meetapparatuur**

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

### **4. Diverse**

Nihil



Blz: 3 / 3  
Verslag nr.: GEN/16/P02209C591/00/NL/002  
Contractref.: /

### III. INBREUKEN

- Geen inbreuken vastgesteld

### IV. OPMERKINGEN

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 10/05/2041.
- Metingen/testen/controles: -rechtstreekse aanraking -onrechtstreekse aanraking -montage - materieel - I>doorsnede -aardingsweerstand -algemeen isolatieniveau -aardingscontinuïteit - test diff.
- Differentieelstroominrichting was verzegeld.
- Installatie omvat 2 elektrische borden.
- Sommige stopkontakten zijn opnieuw degelijk te bevestigen.
- Maximale beveiliging: 63A.
- Voeding hoofdbord: 2x10mm<sup>2</sup> VOBST.
- Gegevens teller: Nr: 33862711 - Index dag: 020013 kWh - Index nacht: 020582 kWh - Algemene beveiliging: 2p 50A.
- EAN 541448820041795697.

### V. TABELLEN

Nihil

